

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV)

Netz und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt*	Last- gang
Netzebene MS	5.759	29.06.20 12:15	xls
Umspannebene MS/NS	4.885	01.12.20 17:45	xls
Netzebene NS	7.816	02.05.20 14:00	xls
Gesamt	7.816		

*) Beginn der Viertel Stunde
Stand: 01.04.2021