

**Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
(§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)**

Netz und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt*	Last- gang
Umspannebene HS/MS			
Netzebene MS	5.663	19.12.22 17:30	xlsx
Umspannebene MS/NS	4.916	19.12.22 17:30	xlsx
Netzebene NS	4.735	19.12.22 17:30	xlsx
Gesamt	5.663		
*) Beginn der Viertelstunde			
Stand: 01.04.2023			